ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.АД67.В.00364/26

Серия RU № 0605609

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БИКВЕСТ-ЦЕНТР».
Место нахождения (адрес юридического лица): 140200, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОСКРЕСЕНСК, УЛ. ГИГАНТА, Д. 2. Адрес(а) места осуществления деятельности: 117186, РОССИЯ, Г. МОСКВА, УЛ. НАГОРНАЯ, ДОМ 20 КОРПУС 1, ОФИС № 113, ЭТАЖ-1; 117186, РОССИЯ, Г. МОСКВА, УЛ. НАГОРНАЯ, ДОМ 20, КОРПУС 1, ПОМЕЩЕНИЕ № IV, ЭТАЖ 1, КОМНАТА № 1В, 1Г, ОФИС № 9. Регистрационный номер и дата регистрации аттестата аккредитации: RA.RU.10АД67 от 06.04.2017 г.
Телефон: +7 (495) 120-77-91. Адрес электронной почты: info@bequest-center.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НЕОХИМ».
Место нахождения (адрес юридического лица): 195197, РОССИЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ, ПР-КТ КОНДРАТЬЕВСКИЙ, Д. 15, К. 5, ЛИТЕРА Б, ПОМЕЩ. 10Н-4,5.
Основной государственный регистрационный номер: 1069847536219.
Телефон: +7 (812) 702-12-46. Адрес электронной почты: info@neohim.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НЕОХИМ».
Место нахождения (адрес юридического лица): 195197, РОССИЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ, ПР-КТ КОНДРАТЬЕВСКИЙ, Д. 15, К. 5, ЛИТЕРА Б, ПОМЕЩ. 10Н-4,5. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 195067, РОССИЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ МАРШАЛА БЛЮХЕРА, Д. 80, КОРПУС 2, СТРОЕНИЕ 1.

ПРОДУКЦИЯ Средства огнезащиты для древесины и материалов на ее основе: составы пропиточные огнебиозащитные «Неомид 450 (NEOMID 450) окрашенный» и «Неомид 450 (NEOMID 450) неокрашенный», плотность (1070-1200) кг/м³, выпускаемые по техническим условиям ТУ 20.59.59-033-98536873-2021 «Средство для огнебиозащиты древесины «Неомид 450 (NEOMID 450)» (с Изменением № 1).
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3824997000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № БЦ26-05-04/2 от 04.05.2026 г., выданного испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Биквест-Центр» (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21АН91), акта анализа состояния производства № БЦ043-085.26-02 от 31.03.2026 г., выданного органом по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Биквест-Центр» (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.10АД67), подписавший(е) эксперт(ы): Собольков Алексей Анатольевич, Елагина Дарья Юрьевна.
Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний», п.п. 5.1, 5.2. Группа огнезащитной эффективности, условия хранения, гарантийный срок хранения, срок службы огнезащитной обработки, согласно приложению № 1 на 1 листе (бланк № 1105464). Сертификат распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с 04.02.2026 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 13.05.2026 **ПО** 12.05.2031 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Сметанин Максим Александрович (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Сапронова Светлана Александровна (Ф.И.О.)

ОБРАЗЕЦ

АО «ОПЦИОН», Москва, 2026 г., «Б», ТЗ № 152.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АД67.В.00364/26

Серия RU № 1105464

Дополнительная информация:

Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (при наличии)
Средство огнезащиты для древесины и материалов на ее основе: состав пропиточный огнебиозащитный «Неомид 450 (NEOMID 450) окрашенный», плотность (1070-1200) кг/м³, обеспечивает **II группу огнезащитной эффективности** с расходом, установленным изготовителем (без учета технологических потерь) – 400 г/м². Устойчив к старению. Средство огнезащиты для древесины и материалов на ее основе: состав пропиточный огнебиозащитный «Неомид 450 (NEOMID 450) неокрашенный», плотность (1070-1200) кг/м³, обеспечивает **II группу огнезащитной эффективности** с расходом, установленным изготовителем (без учета технологических потерь) – 400 г/м². Устойчив к старению.

Хранить в плотно закрытой заводской упаковке предприятия-изготовителя в сухом, вентилируемом помещении при температуре окружающей среды от + 5°С до + 30°С, предохраняя от воздействия прямых солнечных лучей.
Гарантийный срок хранения – 5 лет. Срок службы огнезащитной обработки 7 лет, при отсутствии контакта с влагой.

ОБРАЗЕЦ

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Сметанин Максим Александрович (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Сапронова Светлана Александровна (Ф.И.О.)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2017 г., «Б», ТЗ № 153.